

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»**

662972, ЗАТО Железнодорож Красноярского края, г. Железнодорож, ул. Ленина, 54  
Тел.: (391-9) 73-39-82, [ugps2@atomlink.ru](mailto:ugps2@atomlink.ru)

**Отдел федерального государственного пожарного надзора**

662972, ЗАТО Железнодорож Красноярского края, г. Железнодорож, ул. Ленина, 54  
Тел.: (391-9) 76-97-10, [ogpn\\_ugps2@mail.ru](mailto:ogpn_ugps2@mail.ru)

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»  
(место составления акта)

23 марта 2021 г.  
(дата составления акта)

по адресу: 662972, Красноярский край,  
ЗАТО Железнодорож, г. Железнодорож,  
ул. Красноярская, 49

15 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица  
№ 27**

По адресу / адресам: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорож,  
(место проведения проверки)

г.Железнодорож, ул. Парковая, д.20

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 10.02.2021 № 27  
была проведена \_\_\_\_\_ плановая / выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:  
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

"Железнодорожский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов"

(далее КГБУ СО "Железнодорожский дом-интернат")

Дата и время проведения проверки:

«24» февраля 2021 года с 11 ч. 00 мин до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«26» февраля 2021 года с 10 ч. 00 мин до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«01» марта 2021 года с 13 ч. 00 мин до 13 ч. 30 мин. Продолжительность 30 минут.

«09» марта 2021 года с 10 ч. 00 мин до 11 ч. 30 мин. Продолжительность 1 час 30 минут.

«17» марта 2021 года с 10 ч. 00 мин до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«23» марта 2021 года с 14 ч. 30 мин до 15 ч. 00 мин. Продолжительность 30 минут.

Общая продолжительность проверки: \_\_\_\_\_ 6 дней/ 7 час.30 мин  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки) Приступ Е.Н \_\_\_\_\_ 24.02.2021 в 11 час. 00 мин  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Куксенко Андрей Анатольевич – начальник отдела ФГПН  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица)ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» - заместитель главного  
(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организацийгосударственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по  
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций спожарному надзору; Чупрунов Владислав Владимирович – начальник ООиО ФГПН ОФГПНФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» – государственный инспекторФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору.  
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)При проведении проверки присутствовали: Денисов Максим Анатольевич, заместитель  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должностьдиректора.

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки было установлено, что в помещении коридора первого этажа (на пути эвакуации из помещений на правую лестничную клетку и на пандус правого торца здания) установлено стеклянное ограждение для персонала (заужающее ширину коридора до 1,21м), в которой располагается электрооборудование

• **выявлены нарушения требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

N п/п	Характер нарушений требований пожарной безопасности с указанием положений (нормативных) правовых актов	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3
<b>Здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, 20.</b>		
1.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в складском помещении № 3-15. (Основание: п. 12 «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	Юридическое лицо – КГБУ СО "Железногорский дом-интернат"
2.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в складском помещении № 2-02. (Основание: п. 12 «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	Юридическое лицо – КГБУ СО "Железногорский дом-интернат"
3.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в	Юридическое лицо – КГБУ СО "Железногорский дом-интернат"

	<p>складе сыпучих продуктов. (Основание: п. 12 «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)</p>	
4.	<p>В ограждающей конструкции, разделяющей помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складское помещение подвального этажа и помещения первого этажа), отсутствуют заполнение проемов с нормируемым пределом огнестойкости и классам конструктивной пожарной опасности. (Основание: ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.6 приложения Д Свод правил СП 118.13330.2012* "Общественные здания и сооружения"; п. 4.18 Свод правил СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям")</p>	Юридическое лицо – КГБУ СО "Железнодорожный дом-интернат"
5.	<p>Состояние огнезащитной обработка деревянных конструкций кровли здания не соответствует требованиям ГОСТ Р 53292, а именно не обеспечивает требуемый предел огнестойкости. (Основание: п.13 «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)</p>	Юридическое лицо – КГБУ СО "Железнодорожный дом-интернат"
6.	<p>Во всем здании звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБа на расстоянии 3 м от оповещателя. (Основание: п. 3.14 Норм о пожарной безопасности "проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03); п. 4.1. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. требования пожарной безопасности")</p>	Юридическое лицо – КГБУ СО "Железнодорожный дом-интернат"
7.	<p>Отсутствует рукавная кассета пожарного шкафа № 1. (Основание: п. 5 ст. 107 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п 5.9 ГОСТ Р 51844-2009. Шкафы пожарные.</p>	Юридическое лицо – КГБУ СО "Железнодорожный дом-интернат"
8.	<p>Расход воды внутреннего противопожарного водопровода на нужды пожаротушения составляет 2,27 л/с и не соответствует нормативному значению.</p>	Юридическое лицо – КГБУ СО "Железнодорожный дом-интернат"


	(Основание: п. 5.3.4.1 СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*; п. 6.1 СНиП 2.04.01-85*; ч. 3 ст. 86 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 7.6 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».)	
9.	Задвижка, установленная на обводной линии не имеет электропривода. (Основание: ч. 3 ст. 86 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2.9 СП 30; пп. 15,1, 15.2 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»)	Юридическое лицо – КГБУ СО "Железнодорожный дом-интернат"
10.	Не обеспечено проведение испытаний СОУЭ с целью установления его возможности дальнейшего использования. (ввод в эксплуатацию 2009 год.) (Основание: п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	Юридическое лицо – КГБУ СО "Железнодорожный дом-интернат"

• ~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~ \_\_\_\_\_

• ~~выявлены факты невыполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара;~~ \_\_\_\_\_

• ~~нарушений не выявлено~~ \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля ~~внесена~~ (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля ~~отсутствует~~ (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 23.03.2021 года № 27/1/1 на 2 л.

2. Объяснение директора КГБУ СО "Железнодорожный дом-интернат" на 1 л.

3. Проверочный лист (приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261) на 10 листах в 1 экз.

Куксенко Андрей Анатольевич - начальник  
ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС  
№ 2 МЧС России» – заместитель главного  
государственного инспектора ФГКУ  
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС  
России» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)



  
(подпись)

Чупрунов Владислав Владимирович – начальник  
ООиО ФГПН ОФГПН ФГКУ «Специальное  
управление ФПС № 2 МЧС России» –  
государственный инспектор ФГКУ  
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС  
России» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)




  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а):

Денисов Максим Анатольевич –  
Заместитель директора

(должность, фамилия, имя, отчество)

23 марта 2021 г.

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Приступ Евгений Николаевич –  
Директор КГБУ СО "Железнодорожный  
дом-интернат"».

(должность, фамилия, имя, отчество)

23 марта 2021 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)